



Prot UNISS n. 78020
del 02/08/2018

COMUNE DI SASSARI

*Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata*

PERMESSO DI COSTRUIRE NUMERO C/2018/ 70 DEL 23.07.2018

A SEGUITO DI CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA

LA DIRIGENTE

del Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata del Comune di Sassari,

Dott. ssa Chiara Salis;

VISTA la richiesta (domanda numero 2018/346) da parte dell'Università degli Studi di Sassari (UNISS) pervenuta in data 4/11/2017 via PEC con prot in arrivo GE/2017/0181464, tesa ad acquisire con le procedure di cui all'art. 14 ter della Legge 241/90 il Permesso di costruire per la *“Ristrutturazione del Palazzo Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. Università – Ex Estanco – Zirulia. CUP: J84G11000080001 – CIG:6347425CCD”*

VISTA la documentazione a corredo del progetto allegato alla richiesta (fornita su supporto digitale) e constatato che l'intervento è vincolato alla definitiva adozione del Piano Particolareggiato del Centro Storico, strumento attuativo del Piano Urbanistico Comunale;

CONSIDERATO che per l'ottenimento del relativo titolo edilizio e per la fattispecie sopra richiamata, il D.P.R. n° 380/2001 e la Legge n° 241/90 e s.m.i. impongono l'indizione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell'intervento;

VISTO che l'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del Centro Storico è intervenuta in data 06.02.2018 con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 e Pubblicazione sul BURAS [Bollettino n.16 - Parte III del 22/03/2018](#);

CONSIDERATO pertanto che a seguito della predetta adozione definitiva si è ritenuto di procedere direttamente per l'indizione della conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi del comma 7, art. 14-bis della Legge 241/90;

RICHIAMATA la nota prot. 2018/75183 del 3/05/2018, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi 14ter per l'esame dell'istanza indicata in premessa, notificata via Pec per il giorno **6/06/2018** ai seguenti soggetti:

Comune di Sassari: *Settore Attività produttive ed Edilizia Privata - Servizio Tecnico Edilizia privata; Settore Urbanistica - Servizio Tutela Paesaggio;*

SABAP - *Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro per i profili tutela Paesaggistica, Monumentale ed Archeologica;*



COMUNE DI SASSARI

*Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata*

ASL. N°1 Sassari : *Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica,;*

VVF - *Comando Provinciale Vigili del Fuoco Sassari per le verifiche tecniche connesse alla Prevenzione Incendi e Deroghe in materia antincendio,*

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la conferenza si è svolta in unica seduta, che la stessa è stata decisoria e la realizzazione dell'intervento è condizionato al rilascio di specifico provvedimento e in esso devono essere riportate le condizioni e prescrizioni eventualmente espresse nel corso della seduta;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto rispetto alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.Lgs. n. 127 del 30.6.2016 attuativo della L. n.124/2015 in materia di Conferenza di Servizi;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

VISTO il Decreto Legislativo 42/2004

VISTO il D.P.R. 380 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.,

VISTA la L.R. 11 ottobre 1985 n. 23 e ss.mm.ii.;

VISTO il PUC, il Regolamento Edilizio Comunale ed il Piano Particolareggiato del Centro Storico definitivamente approvato in data 06.02.2018 con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 e Pubblicazione sul BURAS [Bollettino n.16 - Parte III del 22/03/2018](#);

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento nei termini indicati nel dispositivo che segue;

La Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata del Comune di Sassari,
Dott. ssa Chiara Salis,

**assume il seguente provvedimento positivo e rilascia il Permesso di Costruire
C/2018/70 a seguito di CDS sincrona**



COMUNE DI SASSARI

Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata

all'Università degli Studi di Sassari (UNISS), per eseguire i lavori relativi alla richiesta numero 2018/346 per la “Ristrutturazione Palazzi dell'Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. Università – Ex Estanco – Zirulia. CUP: J84G11000080001 – CIG:6347425CCD”, secondo gli elaborati progettuali digitali così come elencati e nominati, che fanno parte integrante del presente provvedimento e delle prescrizioni che di seguito si riportano.

Prescrizioni

VVF

“Dovranno essere rispettate tutte le misure compensative riportate nella nota con cui la Direzione regionale dei VVF per la Sardegna ha evaso positivamente l'istanza di Deroga ai punti 5.6 e 5.3 del DM 26/08/1992”.

Punto 5.6 del DM 26.08.2992
Al piano ammezzato ove è presente una sola via di uscita

-Rispetto di tutte le misure aggiuntive definite al punto III.4.2.4 di cui alla L.C. 3181/2016:
-Numero di occupanti dei locali < 100;
-Occupanti adeguatamente informati mediante opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, cartellonistica apposita, planimetrie, ecc.
-Presenza di una squadra di supporto;
-Formazione degli occupanti abituali.

Punto 5.3 del DM 26.08.2992
Al primo piano nel percorso che conduce alla seconda via di esodo e presenta un restringimento, in due punti, di larghezza pari a 0.80 metri.

Rispetto di tutte le misure aggiuntive definite al punto III.4.2.7 di cui alla L.C. 3181/2016
- larghezza delle vie di esodo > 600 mm;
- assenza di materiale combustibile lungo le vie di esodo;
- installazione di apposita segnaletica di avvertimento;
- installazione di segnalazione acustica e luminosa dedicata ai tratti non conformi;
-Occupanti adeguatamente informati mediante opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, cartellonistica apposita, planimetrie, ecc.
- Formazione degli occupanti abituali;
- Incremento della larghezza unitaria da 4,1 mm/persona a 5,125 mm/persona;
- Presenza di squadra di supporto

Punto 5.6 del DM 26.08.2992
Ai piani primo e secondo ove è presente una sola via di uscita con lunghezza maggiore di 20 metri.

Rispetto di tutte le misure aggiuntive definite al punto III.4.2.3 di cui alla L.C. 3181/2016 per rincremento delle lunghezze:
- Presenza di sistema IRAI esteso a tutta l'attività come definito in III.7.1.3 di cui alla L.C. 3181/2016 (trattandosi di locali con altezza media dei locali $3m < h < 4m$) :
- Ricorso alle misure di cui alla tabella L₅ della L.C. 3181/2016 per riduzione R_{vita} da B2 a A2 e rispetto di tutte le seguenti misure aggiuntive
- Installazione di apposita segnaletica di avvertimento,
- Occupanti adeguatamente informati mediante opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, cartellonistica apposita, planimetrie;
- Potenziamento dell'illuminazione di sicurezza ad un livello superiore a 15 lux
- Formazione degli occupanti abituali;
- Presenza di squadra di supporto



COMUNE DI SASSARI

*Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata*

SABAP per la tutela Paesaggistica e Monumentale

-La pavimentazione esterna area Ex Estando e Caffetteria, al fine della prevalenza dell'immagine dei fabbricati, è opportuno che sia monocromatica escludendo il calcare in quanto, come pietra per pavimentazione urbana, estraneo al contesto.

-Le chiusure di varchi e nicchie dovranno essere realizzate in sottosquadro per mantenere traccia dell'assetto originario;

-Per quanto riguarda il restauro della Torre Tonda, premesso che l'esecutivo dovrà contenere gli aspetti di dettaglio dell'intervento e fermo restando le esigenze di consolidamento, in generale si raccomanda per i paramenti esterni il mantenimento della lettura della tessitura muraria, la conservazione dei pavimenti in cotto e di tutti gli elementi che testimoniano il valore storico del manufatto. Si resta quindi in attesa del progetto esecutivo derivato da idonea rappresentazione del degrado.

-Per tutti gli aspetti che riguardano il resto del complesso relativamente agli interventi di restauro conservativo e delle opere di adeguamento funzionale e impiantistico si resta in attesa del progetto esecutivo corredato degli elaborati necessari a valutare la compatibilità delle opere con le valenze del complesso.

SABAP per la tutela del patrimonio archeologico:

che la documentazione allegata al progetto e relativa al saggio archeologico effettuato sia integrata con i rilievi archeologici eseguiti e non presenti negli elaborati progettuali;

che tutti gli interventi previsti nel sottosuolo vengano eseguiti sotto il controllo di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a carico del committente;

che, nel caso di ritrovamenti di interesse archeologico, i lavori siano immediatamente sospesi al fine di accertare la natura dei rinvenimenti, di eseguire la completa documentazione scientifica e di consentire alla Soprintendenza di esprimere le proprie valutazioni sulla tutela del patrimonio archeologico dello Stato.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, così come delle modalità esecutive sopra fissate.

Il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti di terzi, ed è valida per il periodo concesso ad ultimare i lavori.

I lavori dovranno essere iniziati, previa comunicazione al Comune e alla Soprintendenza, SABAP entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio..

Dovranno essere integrati in fase di esecuzione dei lavori tutti gli elaborati tecnici specifici oggetto delle prescrizioni da parte della Soprintendenza SABAP e del Comando dei Vigili del Fuoco qualora la modifica non comporti anche variante al provvedimento edilizio che viceversa dovrà essere sottoposta a nuova approvazione.



COMUNE DI SASSARI

Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata

In applicazione dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs.81/2008, la comunicazione di inizio lavori dovrà essere integrata dalla trasmissione, da parte del committente o responsabile dei lavori, della seguente documentazione:

- A) copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs 81/2008 (nei casi in cui è prescritta);
- B) indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori con i relativi dati della stessa , da redigersi conformemente all'allegato modello di dichiarazione (allegato B);
- C) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/2008 da redigersi conformemente all' allegato modello di dichiarazione (allegato C).

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 90 comma 10 del D.Lgs.81/2008, "In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente."

Alla fine dei lavori dovrà essere presentata la relativa dichiarazione di agibilità .

Dovrà essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'Art. 4 del DPR 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dell'Asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica ed alle prescrizioni del Comando, nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del Dlgs. 8.03.2006 n°139, dalla documentazione tecnica costituita dalle certificazioni e dichiarazioni indicate nell'allegato parere del Comando.

Decadenza e proroghe:

Il permesso di costruire decade se i lavori non hanno avuto inizio entro un anno dalla data del rilascio, se non ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori, ovvero quando i lavori vengano interrotti per un periodo superiore a sei mesi. Il permesso di costruire decade anche nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

I termini di inizio e di fine lavori possono entrambe essere prorogati, limitatamente ai casi previsti dalle vigenti norme (art. 15 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380).

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, si dovrà provvedere inoltre ai seguenti adempimenti:

- esporre in cantiere un cartello delle dimensioni non inferiori a cm. 100 x 50 con indicato:

- 1)- oggetto e destinazione dei lavori;
- 2)- cognome e nome del titolare della concessione edilizia;
- 3)- il nominativo del progettista;
- 4)- il nominativo del progettista calcolatore delle strutture in cemento armato (quando previste);
- 5)- il nominativo del responsabile della sicurezza;
- 6)- il nominativo del direttore dei lavori;
- 7)- il nominativo dell'assuntore dei lavori.

In cantiere dovranno essere disponibili copia autentica del permesso di costruire, nonché gli elaborati tecnici ad essa allegati.



COMUNE DI SASSARI

*Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata*

Il presente permesso di costruire :

- è trasferibile ai successori o aventi causa e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio;

è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza previsti dalla legge o per inadempienza delle clausole ed obblighi contenuti in atti d'obbligo o convenzioni.

Si da atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 3, ULTIMO COMMA, DELLA L. N. 241/90, SI PUO' PROPORRE ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELLA NOTIFICA, DEL PRESENTE ATTO, RICORSO GIURISDIZIONALE AL T.A.R. O ENTRO 120 GIORNI RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Si comunica che.

La Dirigente del Settore è la Dott.ssa Chiara Salis

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica è l'arch. Paolo Brianda

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agr. Pierluigi Piras

SASSARI, li' 23/07/2018

La Dirigente
Dott.ssa Chiara Salis

**Documento informatico con firma digitale conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D.
D.Lgs.82/2005.**

Allegati:

- Verbale del 6.06.2018
- Parere allegato VF del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e nota con DEROGA
- Parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica pervenuto via PEC
- Elenco elaborati



COMUNE DI SASSARI

*Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata*

Documento inviato con protocollo digitale
visibile sul messaggio di PEC

sportellounico@pec.comune.sassari.it

Spett.le

Ente: Comune Sassari

Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata

Servizio Edilizia Privata

Via P.De Muro snc - **Sassari**

sue@pec.comune.sassari.it

Spett.le

Ente: Comune Sassari

Settore Pianificazione urbanistica

Ufficio Tutela del paesaggio

Via P.De Muro snc

Sassari

Spett.le

Ente: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio
per le provincie di Sassari e Nuoro

MIBACT - SABAP

Piazza Sant'Agostino - **Sassari**

mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it

Spett.le

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari

Piazza Conte Di Moriana, 1

07100 Sassari (SS)

com.sassari@cert.vigilfuoco.it

com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it

Spett.le

**Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ASL. N°1
Sassari**

serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Oggetto: VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI SINCRONA - Pratica 2017/346 CDS ai sensi dell'art. 14 ter della L 241/90 - "Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università - Edifici P. Università – Ex Estanco – Zirulia. CUP: J84G11000080001 – CIG:6347425CCD

L'anno 2018 il giorno 6 del mese di Giugno alle ore 9.30 in Sassari, nella sede del Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata del Comune di Sassari, ubicato nello stabile Comunale di via De Muro, rione Carbonazzi

PREMESSO CHE

in data 24/11/2017 via PEC con prot in arrivo GE/2017/0181464, è stata presentata, da parte dell'Università degli Studi di Sassari, una richiesta tesa a procedere all'acquisizione con le procedure di cui all'art. 14 ter della Legge 241/90 dei pareri per l'intervento descritto in oggetto;

i procedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio comunale – Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata – Servizio Edilizia Privata
- Verifiche tecniche connesse alla Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Sassari;
- Verifiche connesse all'Autorizzazione Paesaggistica - Ufficio tutela del paesaggio RAS ;
- Verifiche connesse all'Autorizzazione Pasaggistica (Comune) - Ufficio tutela del paesaggio –



COMUNE DI SASSARI

*Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata*

Settore Pianificazione Urbanistica – Servizio UTP Comunale;

- Verifiche tecniche connesse all'Igiene e Sanità Pubblica – ASL n 1 Sassari;

RICHIAMATA la nota prot. 2018/75183 del 3/05/2018 , con la quale è stata convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi 14ter, notificata via Pec ai seguenti soggetti:

Ente: Comune Sassari
Settore Pianificazione urbanistica ed Edilizia Privata

Ente: Comune Sassari - **Settore Pianificazione urbanistica ed Edilizia Privata**
Ufficio Tutela del paesaggio

Ente: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro
MIBACT - SABAP

Spett.le
Ente: RAS Ufficio Tutela Paesaggio
Viale Dante 37 – Sassari

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
Piazza Conte Di Moriana, 1
07100 Sassari (SS)

Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ASL. N°1 Sassari

Tutto ciò premesso, il dott. Pierluigi Piras, nella qualità di funzionario delegato dal Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata, in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi

RILEVA

Che sono presenti in rappresentanza degli enti/richiedenti coinvolti i signori:

Ufficio edilizia privata - Sassari	Funzionario con delega in materia edilizia	Dott. Pierluigi Piras
Ufficio SABAP - SS/OT/NU	Funzionario con delega beni Archeologici	Dott.ssa Gabriella Gasperetti
Ufficio SABAP - SS/OT/NU	Funzionario con delega beni afferenti architettura e paesaggio	Arch. Zini Gianluca
Ufficio Tutela Paesaggio - Comunale	Funzionario con Delega Tutela Paesaggio	Arch. Amelia Careddu
Università di Sassari	Funzionario UNISS	Ing. Simone Loddo
Università di Sassari	Progettista	Arch. Giuseppe Cacoza

RILEVA inoltre che non interverranno ai lavori della CDS il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ASL. N°1 Sassari che ha inviato con PEC prot. 94548 del 4-06-18 parere FAVOREVOLE che si allega comunque al seguente verbale; e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco che in data odierna con PEC prot. 98938 ha comunicato il PARERE FAVOREVOLE che si allega comunque al presente verbale;



COMUNE DI SASSARI

Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata

DICHIARA

pertanto aperti i lavori della Conferenza di Servizi.

Si passa quindi all'esame dell'istanza;

L'architetto Amelia Careddu in rappresentanza del Servizio Tutela Paesaggio esprime parere favorevole alle soluzioni progettuali anche se non è stato specificato il materiale degli infissi. Richiede altresì i diritti di istruttoria pari a 50,00 Euro.

Il dott. Pierluigi Piras, in rappresentanza del Servizio Edilizia Privata visto il PP del Centro storico ed il contenuto dell'osservazione prot. 72651 del 19.07.2017 che fa parte integrante dello stesso Piano, approvato in via definitiva il 6.02.2018 con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 e pubblicato sul Buras in data 22.03.2018, viste le tavole di progetto e la soluzione architettonica proposta, esprime parere favorevole in relazione agli aspetti urbanistici ed edilizi e richiede a completamento della pratica:

- *Modifica della destinazione d'uso individuata al piano sottotetto (vedi tav. n. 000C_D011_21_4742) poiché, relativamente alle prescrizioni di cui all'art. 61 lett. C del Regolamento Edilizio Vigente, le altezze utili interne non risultano essere rispettate per il locale destinato a sala consultazione;*
- *Modello unificato di permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 380/2001.*

In relazione al primo punto il Progettista specifica che l'altezza minima verrà garantita per le parti non a norma attraverso la sistemazione di arredi fissi/avanzamento della muratura, soluzione che dovrà essere predisposta con la sostituzione della tavola progettuale corrispondente.

L'Architetto Zini Gianluca in rappresentanza della SABAP, precisa che per il progetto in esame la Soprintendenza si esprime per gli aspetti architettonici e Paesaggistici per parere favorevole alle seguenti condizioni:

-La pavimentazione esterna area Ex Estando e Caffetteria, al fine della prevalenza dell'immagine dei fabbricati, è opportuno che sia monocromatica escludendo il calcare in quanto, come pietra per pavimentazione urbana, estraneo al contesto.

-Le chiusure di varchi e nicchie dovranno essere realizzate in sottosquadro per mantenere traccia dell'assetto originario;

-Per quanto riguarda il restauro della Torre Tonda, premesso che l'esecutivo dovrà contenere gli aspetti di dettaglio dell'intervento e fermo restando le esigenze di consolidamento, in generale si raccomanda per i paramenti esterni il mantenimento della lettura della tessitura muraria, la conservazione dei pavimenti in cotto e di tutti gli elementi che testimoniano il valore storico del manufatto. Si resta quindi in attesa del progetto esecutivo derivato da idonea rappresentazione del degrado.

-Per tutti gli aspetti che riguardano il resto del complesso relativamente agli interventi di restauro conservativo e delle opere di adeguamento funzionale e impiantistico si resta in attesa del progetto esecutivo corredato degli elaborati necessari a valutare la compatibilità delle opere con le valenze del complesso.

La Dott.ssa Gabriella Gasperetti con delega della SABAP per la tutela del patrimonio archeologico, visti gli elaborati ed in considerazione dell'interesse storico-archeologico dell'area oggetto dei lavori, esprime per quanto di competenza parere favorevole alle seguenti condizioni:

che la documentazione allegata al progetto e relativa al saggio archeologico effettuato sia integrata con i rilievi archeologici eseguiti e non presenti negli elaborati progettuali;



COMUNE DI SASSARI

*Settore Attività Produttive
ed Edilizia Privata*

che tutti gli interventi previsti nel sottosuolo vengano eseguiti sotto il controllo di un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese a carico del committente;

che, nel caso di ritrovamenti di interesse archeologico, i lavori siano immediatamente sospesi al fine di accertare la natura dei rinvenimenti, di eseguire la completa documentazione scientifica e di consentire alla Soprintendenza di esprimere le proprie valutazioni sulla tutela del patrimonio archeologico dello Stato.

La Conferenza delibera quindi, all'unanimità dei componenti:

- parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI all'accoglimento dell'istanza.

Il settore Attività Produttive ed Edilizia Privata si farà carico di emettere la determinazione motivata di conclusione del procedimento, trasmettendone copia a tutti gli uffici coinvolti.

La conferenza si scioglie alle ore 11.05

IL PRESIDENTE

Dott. Pierluigi Piras delegato dal Dirigente del
Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata

Firmato digitalmente

Dott. Pierluigi Piras

Arch Zini Gianluca

Arch. Amelia Careddu

Ing. Simone Loddo

Arch. Giuseppe Cacoza

**Documento informatico con firma digitale conservato
presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D D.Lgs 82/2005**

Allegati:

- Parere allegato VF del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica pervenuto via PEC
- Delega SABAP per Arch. Zini
- Delega SABAP per Dott.ssa Gasperetti

Spett.le Comune di Sassari
Settore Attività Produttive ed
Edilizia Privata


ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
PG/2018/174431 del 25/05/2018 ore 11,41
Mittente: ASSL Sassari Servizio Igiene e Sanità
Destinatari: COMUNE DI SASSARI - UFFICIO AT
Classifica: 2.8.6 Fascicolo: 25 del 2018


OGGETTO: Pratica 2017/346. Intervento di ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale
Complesso Piazza Università - Edifici P. Università – Ex Estando – Zirulia.
Parere igienico-sanitario per Conferenza dei Servizi Sincrona (art.14 ter L.
241/90).

Vista la documentazione presentata in allegato alla richiesta, verificata la rispondenza
della struttura al dettato delle norme vigenti in materia, si esprime parere
igienico-sanitario favorevole.



IL MEDICO DI IGIENE E SANITA'
PUBBLICA
(Dottor Donatella Fracasso)





Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO e DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SASSARI

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

CODICE PIN. 7600

Per comunicazioni inerenti
la presente pratica citare il n° 2644

04 GIU. 2018

Al SUAPE del COMUNE di Sassari
07100 – Sassari
PEC: sportellounico@pec.comune.sassari.it

Alla Università degli Studi di Sassari
Piazza Università 21
07100 – Sassari
PEC: protocollo@pec.uniss.it

OGGETTO : rif. ns Prot. 18922 del 19.12.2017 Ditta Università degli Studi Sassari
Esame progetto relativo a Modifica ad attività esistente
per l'attività di Palazzo dell'Università di Sassari con capienza pari a 674 persone
sita in Sassari via Piazza Università 21
Attività (Allegato I - DPR 151/2011) 67.4.C - 34.2.C - 65.1.B
ATTIVITÀ / SOTTOCLASSE / CATEGORIA

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151, esaminate la documentazione tecnica e le integrazioni documentali relative al progetto per le attività soggette al controllo periodico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in oggetto indicate, questo Comando esprime, per quanto di propria competenza

PARERE FAVOREVOLE

sulla conformità del progetto alla normativa tecnica nonché ai criteri generali di sicurezza e protezione antincendi, a condizione che le opere vengano integralmente eseguite in piena conformità agli elaborati progettuali presentati. Per tutto quant'altro non rilevabile o non espressamente specificato si rimanda al rispetto integrale delle disposizioni di legge disciplinanti le attività, con particolare riferimento alla normativa antincendio e alle norme di buona tecnica (CEI, UNI, ecc.).

In particolare, dovranno essere rispettate tutte le misure compensative riportate nella nota n. 7559 del 25.05.2018 con cui a Direzione Regionale VVF per la Sardegna ha evaso positivamente l'istanza di deroga ai punti 5.6 e 5.3 del DM 26.08.1992.

Si precisa che il presente parere è espresso fatti salvi i diritti di terzi e si informa che, al termine dei lavori, il Responsabile Legale dovrà inoltrare a questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**mod. PIN_2_2018_SCIA**), corredata dell'Asseverazione (**mod. PIN_2.1_2018**), con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica ed alle eventuali prescrizioni del Comando, nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006 n° 139, dalla documentazione tecnica costituita dalle certificazioni e dichiarazioni, indicate nel foglio che si allega.

La modulistica di avvio delle istanze è disponibile sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it.

UffPrev GDS_AF/300518

IL COMANDANTE
ing. Mario Falbo



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
SASSARI**

Allegato alla nota n° _____ del _____

**CERTIFICAZIONI / DOCUMENTAZIONE TECNICA da allegare
all'ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO unita alla S.C.I.A.**

[art. 4 - D.P.R. 01.08.2011 n° 151]

RELAZIONE GENERALE

- 1 **Sintetica descrizione delle opere eseguite**, redatta dal Direttore dei lavori, riportante, fra l'altro, le caratteristiche e le potenzialità delle macchine e degli apparecchi installati (forni, cucine, caldaie, capacità di serbatoi, gruppi elettrogeni, distributori, pompe, trasformatori, accumulatori, apparecchi a pressione, ecc...) oltre ad attestazione che riporti che **"Nelle realizzazioni si è rispettato il progetto approvato con nota n° _____ del _____" e comprendente :**
 - consistenza complessiva dell'impianto e/o del deposito;
 - descrizione analitica delle opere eseguite riportante, fra l'altro, le modalità di installazione dei serbatoi e delle tubazioni (*capacità, distanze, profondità di interrimento, cassa di contenimento impermeabile, protezione contro le corrosioni*) nonché della modalità di esecuzione di ogni altro utile elemento atto ad identificare quanto non visibile ad opera ultimata;
 - elaborati grafici riportanti quanto eventualmente non esplicitamente indicato in progetto o da questo variato e - oltre all'indicazione delle prescritte distanze di sicurezza - l'esatta ubicazione dei serbatoi, delle tubazioni, dei punti di sfianto, dei punti di caricamento;
 - elencazione delle certificazioni/dichiarazioni allegate, in riferimento al presente modulo.
 - **Elencazione delle sostanze pericolose** presenti nonché relative schede tecniche di sicurezza.

CARICO DI INCENDIO

- 2 **Documentazione** relativa al **CARICO D'INCENDIO** specifico :
Calcolo del **CARICO DI INCENDIO reale**, riferito ai singoli compartimenti antincendio, redatta da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno in conformità al DM 09.03.2007 (art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006 n° 139 secondo le procedure di cui al D.M. 05.08.2011) e controfirmato dal titolare dell'attività.
- 3 **Dichiarazione** del titolare dell'attività delle **massime quantità** di materiali **detenute** nei vari locali per i quali è stato determinato il carico di incendio dal tecnico abilitato.

PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DI PORTE E DI ELEMENTI DI CHIUSURA)

- 4 **Certificazione** attestante la **resistenza al fuoco** (mod. 2.2_2018 CERT. REI) dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti (*con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura*), a firma di professionista antincendio. La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc.. e deve includere le tavole grafiche riepilogative nelle quali sia indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati, la cui valutazione sia stata redatta come da note in calce al modello.

PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE E DI ELEMENTI DI CHIUSURA E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

- 5 **Dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti** (mod. 2.3_2018 DICH. PROD.) classificati:
 - a. ai fini della **reazione al fuoco**;
 - b. ai fini della **resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura**;
 - c. **dei dispositivi di apertura delle porte**,
 a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, di professionista antincendio da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE., unitamente a tavole grafiche riepilogative dalla quale si evinca la dislocazione dei materiali, delle porte e/o degli altri elementi di chiusura.

IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

- 6 **Dichiarazione di conformità** o di rispondenza, previste dall'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n° 37, redatta dal titolare della Ditta esecutrice dell'impianto *secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n° 37*, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e dallo schema dell'impianto realizzato.
Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
- 7 **Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza e delle alimentazioni di sicurezza** in genere (impianti di allarme, di diffusione sonora, di alimentazione degli impianti antincendi).

IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDI

IMPIANTI DI IDRANTI, DI ESTINZIONE AUTOMATICA E MANUALE, DI RIVELAZIONE D'INCENDIO, DI RIVELAZIONE FUGHE GAS, ...

- 8 **Dichiarazione di conformità** redatta dal titolare della Ditta esecutrice dell'impianto secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n° 37, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione e impianti di rilevazione e segnalazione) il progetto dell'impianto e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati, dovranno essere acquisiti qualora non compresi nell'esame progetto o qualora siano state apportate modifiche rispetto al progetto approvato.

A titolo indicativo si riporta l'elenco delle principali norme di buona tecnica (UNI-VVF) a cui fare riferimento nella citata Dichiarazione di Conformità:

- Norme UNI-VVF 10779 per impianti di estinzione incendi – reti d'idranti;
- Norme UNI-11292 locali installazione gruppi di pompaggio
- Norme UNI-VVF EN 12845 per impianti fissi di estinzione automatica a pioggia e locali pompe;
- Norme UNI-VVF 9795 per impianti di rivelazione e segnalazione manuale di incendio;

IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI LIQUIDI E LINEE TRASPORTO COMBUSTIBILI LIQUIDI

per i soli GENERATORI DI ARIA CALDA

- 15 **Dichiarazione di rispondenza delle serrande tagliafuoco (mod. 2_3_2018 DICH. PROD.)**, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, di professionista antincendio da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE., unitamente a tavole grafiche riepilogative dalla quale si evinca la dislocazione dei materiali, delle porte e/o degli altri elementi di chiusura.

Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 5 che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando e devono essere elencati nella specifica voce.

- 16 **Dichiarazione/Certificazione di corretta installazione** dei dispositivi ed accessori di sicurezza dell'impianto, nonché delle attrezzature e componenti dell'impianto, con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio, relativamente a:

- dispositivi di spegnimento automatico del bruciatore
- dispositivo di espulsione dell'aria all'esterno
- circuito di circolazione dell'aria e dei fumi (pressione)
- condotte aerotermiche

a **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (mod. 2_4_2018 DICH. IMP.)** in presenza di progetto, redatta dall'installatore, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e dallo schema dell'impianto realizzato.

b **Certificazione di corretta installazione e funzionamento (mod. 2_5_2018 CERT. IMP.)** in assenza di progetto, redatta da professionista antincendio, completa dei relativi allegati.

SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)

- 26 **Documentazione relativa al SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)**

a **PIANO DI SICUREZZA dell'ATTIVITA'** comprendente fra l'altro:

- organizzazione del personale;
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
- controllo operativo;
- gestione delle modifiche;
- controllo delle prestazioni;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione.

b **PIANO DI EMERGENZA dell'ATTIVITA' e ORGANIZZAZIONE dell'EMERGENZA**

secondo il D.M. 10 marzo 1998.

c **Procedure operative di sicurezza delle squadre di soccorso e adempimenti derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle adottate in ordine alla formazione dei lavoratori incaricati quali ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI e GESTIONE dell'EMERGENZA dell'attività, contenente in allegato copia degli attestati di frequenza e/o idoneità [D.M. 10 marzo 1998] o, in alternativa, istanza per la frequentazione di specifico corso.**

d **Dichiarazione a firma del titolare dell'attività attestante l'avvenuta predisposizione del registro dei controlli periodici, verifiche, interventi di manutenzione e l'informazione sui rischi di incendio di cui al D.Lgs. 81/2008 e, per le attività non soggette a tale disciplina, all'art. 6 del D.P.R. 151/2011**



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI, OLBIA-TEMPIO E NUORO

Alla Dott.ssa Gabriella Gasperetti
Sede

Prot. N. 458-1 del 21 MAR. 2017

Class. 04.04.04/2 Allegati 16.19.34/13

OGGETTO: Conferenze di servizi - articolo 14 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. L.R. n. 3/2008 art. 1 commi 16-32 e D.P.R. n. 160/2010 - D.Lgs n. 127/2016 Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico per l'Edilizia - Delega.

In riferimento alla vigente individuazione dei referenti per territorio, si conferma la delega alla Dott.ssa Gabriella Gasperetti, in relazione ai Comuni assegnati, a rappresentare questa Soprintendenza nelle conferenze di servizi in oggetto, acquisendo preventivamente tutte le informazioni utili per le necessarie valutazioni ed esprimendo il parere di competenza di questa Soprintendenza. Qualora la materia oggetto della conferenza concerna in prevalenza aspetti afferenti alla tutela architettonica e paesaggistica la S.V. dovrà fornire tempestivamente il proprio parere all'architetto delegato per territorio.

Il Soprintendente

Francesco di Gennaro



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Comune di Sassari
Settore Edilizia Privata e Attività Produttive

all'arch. Gianluca Zini
Sede

Prot. N.....6762.....del.....05 GIU. 2018.....

Class.....04.04.19/117.58.....Allegati.....

OGGETTO: Sassari. Complesso Edifici Piazza Università ed Ex Estanco dei Tabacchi dell'Università degli Studi di Sassari. Progetto di ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale, complesso Piazza Università, ex Estanco e Zirulia. Conferenza di servizi sincrona in data 6 giugno 2018. Delega.

Si delega l'arch. Gianluca Zini a rappresentare questa Soprintendenza nella Conferenza di servizi in oggetto, legittimandolo ad esprimere il parere di questo Ente.

Il Soprintendente

Francesco di Gennaro



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro
Piazza Sant'Agostino, 2 - 07100 Sassari - tel. 079/2067400 - fax 079/232666
Via Monte Grappa, 24 - 07100 Sassari - tel. 079/2112900 - fax 079/2112925
sabap-ss@beniculturali.it mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Prevenzione Incendi Dereghe

dipvvf.DIR-SAR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0007559.25-05-2018.h.13:15

Al Sig. Simone Loddo
c/o Università di Sassari
P.zza Università, 21
07100 SASSARI
protocollo@pec.uniss.it

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di
SASSARI
com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Fascicolo n° 1273

Progetto di adeguamento antincendio del Palazzo dell'Università di Sassari, sito in Sassari in Piazza Università n°21 (attività n. 67.4.C, 65.1.B e 34.2.C dell'allegato I al DPR 01.08.2011, n. 151).

Istanza di deroga ai punti 5.6 e 5.3 del DM 26/08/1992.

In riferimento all'istanza in oggetto indicata, pervenuta in data 09/04/2018,

- vista la richiesta presentata e la relativa documentazione tecnica;
- visto il parere del Comando Provinciale di Sassari;
- visto il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°88 del 23.05.2018;

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto altro disposto dal D.M. 26/08/1992 e s.m.i., si concede la deroga di cui trattasi ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n°151 del 01/08/2011, relativamente ai punti 5.6 e 5.3 del D.M. 26/08/1992 a condizione che vengano adottate le seguenti misure compensative:

Punto della norma interessata dalla richiesta di deroga e zona edificio nel quale dovranno adottarsi le misure compensative	Misure compensative da adottarsi (secondo Linee Guida Ministeriali di cui alla L.C. 3181/2016)
Punto 5.6 del DM 26.08.2016 Al piano ammezzato ove è presente una sola via di uscita	-Rispetto di tutte le misure aggiuntive definite al punto III.4.2.4 di cui alla L.C. 3181/2016: -Numero di occupanti dei locali < 100; -Occupanti adeguatamente informati mediante opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, cartellonistica apposita, planimetrie, ecc. -Presenza di una squadra di supporto; -Formazione degli occupanti abituali.

09127 Cagliari – Via Lo Frasso, 4 - tel. 070/528061

Segreteria : dir.sardegna@vigilfuoco.it – PEC ✉ dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it

Sala Operativa : ✉ so.sardegna@vigilfuoco.it PEC Sala Operativa ✉ dir.salaop.sardegna@cert.vigilfuoco.it

Prot. n. 0044607 del 25/05/2018 - CLE - Ufficio tecnico - edilizia - [UOR: SI000073 - Classif. IX/2]

Punto della norma interessata dalla richiesta di deroga e zona edificio nel quale dovranno adottarsi le misure compensative	Misure compensative da adottarsi (secondo Linee Guida Ministeriali di cui alla L.C. 3181/2016)
Punto 5.6 del DM 26.08.2012 Ai piani primo e secondo ove è presente una sola via di uscita con lunghezza maggiore di 20 metri .	Rispetto di tutte le misure aggiuntive definite al punto III.4.2.3 di cui alla L.C. 3181/2016 per l'incremento delle lunghezze: • Presenza di sistema IRAI esteso a tutta l'attività come definito in III.7.1.3 di cui alla L.C. 3181/2016 (trattandosi di locali con altezza media dei locali $3m < h \leq 4m$) : • Ricorso alle misure di cui alla tabella L₅ della L.C. 3181/2016 per riduzione R_{vita} da B2 a A2 e rispetto di tutte le seguenti misure aggiuntive: • Installazione di apposita segnaletica di avvertimento; • Occupanti adeguatamente informati mediante opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, cartellonistica apposita, planimetrie, ecc. • Formazione degli occupanti abituali; • Potenziamento dell'illuminazione di sicurezza ad un livello superiore a 15 lux; • Presenza di squadre di supporto
Punto 5.3 del DM 26.08.2012 Al primo piano nel percorso che conduce alla seconda via di esodo e presenta un restringimento, in due punti, di larghezza pari a 0.80 metri.	Rispetto di tutte le misure aggiuntive definite al punto III.4.2.7 di cui alla L.C. 3181/2016 : - larghezza delle vie di esodo > 600 mm; - assenza di materiale combustibile lungo le vie di esodo; - installazione di apposita segnaletica di avvertimento; - installazione di segnalazione acustica e luminosa dedicata ai tratti non conformi; - Occupanti adeguatamente informati mediante opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, cartellonistica apposita, planimetrie, ecc. - Formazione degli occupanti abituali; - Incremento della larghezza unitaria da 4,1 mm/persona a 5,125 mm/persona; - Presenza di squadra di supporto

Si incarica il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari per il controllo sull'ottemperanza delle prescrizioni.

IL DIRETTORE REGIONALE
Gaddini
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

RC/gmp

														UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA																				
Rev: 5														PROGETTO DEFINITIVO																				
data: 13/11/17														ELENCO E CODIFICA ELABORATI																				
Codice elaborato														Titolo																				
n	opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.	prot.									scala	form.	data emissione	data ultima rev.	filename															
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																																		
CARTELLE 03-04 - RILIEVO ARCHITETTONICO-MORFOLOGICO E STATO DI DEGRADO																																		
RELAZIONI																																		
012	0	0	S	F	R	I	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE DESCRITTIVA DEL RILIEVO								-	A4	13/11/2017		00SFRi01 _ 20 _ 4742 .DOC							
013	0	0	S	F	D	F	0	1	2	0	4	7	4	2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI RILIEVO								-	A4	13/11/2017		00SFDf01 _ 20 _ 4742 .DOC							
014	0	0	S	F	R	T	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE DESCRITTIVA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE								-	A4	13/11/2017		00SFRt01 _ 20 _ 4742 .DOC							
ELABORATI GRAFICI																																		
015	0	0	S	F	D	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO								1:100	A1all	13/11/2017		00SFD001 _ 20 _ 4742 .DWG							
016	0	0	S	F	D	0	0	2	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA								1:100	A0all	13/11/2017		00SFD002 _ 20 _ 4742 .DWG							
017	0	0	S	F	D	0	0	3	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO								1:100	A2	13/11/2017		00SFD003 _ 20 _ 4742 .DWG							
018	0	0	S	F	D	0	0	4	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO								1:100	A0all	13/11/2017		00SFD004 _ 20 _ 4742 .DWG							
019	0	0	S	F	D	0	0	5	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO								1:100	A0all	13/11/2017		00SFD005 _ 20 _ 4742 .DWG							
020	0	0	S	F	D	0	0	6	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERZO / SOTTOTETTO								1:100	A0all	13/11/2017		00SFD006 _ 20 _ 4742 .DWG							
021	0	0	S	F	D	0	0	7	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO COPERTURA								1:100	A0all	13/11/2017		00SFD007 _ 20 _ 4742 .DWG							
022	0	0	S	F	E	0	0	1	2	0	4	7	4	2	SEZIONI A-A, B-B E SEZIONE PROSPETTO C-C.								1:100	A0all	13/11/2017		00SFE001 _ 20 _ 4742 .DWG							
023	0	0	S	F	E	0	0	2	2	0	4	7	4	2	SEZIONI PROSPETTO G-G, H-H E SEZIONE I-I.								1:100	A0all	13/11/2017		00SFE002 _ 20 _ 4742 .DWG							
024	0	0	S	F	E	0	0	3	2	0	4	7	4	2	SEZIONI PROSPETTO D-D, E-E E SEZIONE F-F.								1:100	A0all	13/11/2017		00SFE003 _ 20 _ 4742 .DWG							
025	0	0	S	F	E	0	0	4	2	0	4	7	4	2	PROSPETTO SU VIA ARBOREA/PIAZZA UNIVERSITA' E PROSPETTO SU CORSO MARGHERITA DI SAVOIA								1:100	A1all	13/11/2017		00SFE004 _ 20 _ 4742 .DWG							
026	0	0	S	F	E	0	0	5	2	0	4	7	4	2	PROSPETTO SU LARGO PORTA NUOVA E PROSPETTO SU VIA TORRE TONDA								1:100	A1	13/11/2017		00SFE005 _ 20 _ 4742 .DWG							
027	0	0	S	F	D	0	0	8	2	0	4	7	4	2	TORRE TONDA E MURA URBANE: PIANTE E PROSPETTI								1:100	A0all	13/11/2017		00SFD008 _ 20 _ 4742 .DWG							
028	0	0	S	F	D	0	0	9	2	0	4	7	4	2	STATO DI CONSERVAZIONE								1:100	A0all	13/11/2017		00SFD009 _ 20 _ 4742 .DWG							
															CORPI DI FABBRICA VIA ARBOREA: PIANTE E PROSPETTI																			
															STATO DI CONSERVAZIONE																			

										UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA														
Rev: 5										PROGETTO DEFINITIVO														
data: 13/11/17										ELENCO E CODIFICA ELABORATI														
Codice elaborato										Titolo														
n	opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.	prot.					scala	form.	data emissione	data ultima rev.	filename									
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																								
CARTELLA 05 - PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE																								
RELAZIONI																								
029	0	0	O	C	R	I	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE STORICA					-	A4	13/11/2017		00OCRI01 _ 20 _ 4742 .DOC
030	0	0	O	C	R	T	0	1	2	1	4	7	4	2	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI					-	A4	13/11/2017		00OCRT01 _ 21 _ 4742 .DOC
031	0	0	O	C	R	T	0	2	2	1	4	7	4	2	RELAZIONE DI VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					-	A4	13/11/2017		00OCRT02 _ 21 _ 4742 .DOC
ELABORATI GRAFICI																								
032	0	0	O	C	B	0	0	1	2	1	4	7	4	2	PLANIMETRIA GENERALE					1:500	A2all	13/11/2017		00OCB001 _ 21 _ 4742 .DWG
033	0	0	O	C	B	0	0	2	2	1	4	7	4	2	PLANIMETRIE DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE					1:200	A2all	13/11/2017		00OCB002 _ 21 _ 4742 .DWG
034	0	0	O	C	D	0	0	1	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO SEMINTERRATO - LAYOUT FUNZIONALE					1:200	A2all	13/11/2017		00OCD001 _ 20 _ 4742 .DWG
035	0	0	O	C	D	0	0	2	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO TERRA CON SISTEMAZIONE ESTERNA - LAYOUT FUNZIONALE					1:200	A2all	13/11/2017		00OCD002 _ 21 _ 4742 .DWG
036	0	0	O	C	D	0	0	3	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO AMMEZZATO - LAYOUT FUNZIONALE					1:200	A2	13/11/2017		00OCD003 _ 20 _ 4742 .DWG
037	0	0	O	C	D	0	0	4	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO PRIMO - LAYOUT FUNZIONALE					1:200	A2all	13/11/2017		00OCD004 _ 21 _ 4742 .DWG
038	0	0	O	C	D	0	0	5	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO SECONDO - LAYOUT FUNZIONALE					1:200	A2all	13/11/2017		00OCD005 _ 21 _ 4742 .DWG
039	0	0	O	C	D	0	0	6	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO SEMINTERRATO OPERE EDILI					1:100	A1all	13/11/2017		00OCD006 _ 20 _ 4742 .DWG
040	0	0	O	C	D	0	0	7	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO TERRA OPERE EDILI					1:100	A0all	13/11/2017		00OCD007 _ 21 _ 4742 .DWG
041	0	0	O	C	D	0	0	8	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO AMMEZZATO OPERE EDILI					1:100	A2	13/11/2017		00OCD008 _ 20 _ 4742 .DWG
042	0	0	O	C	D	0	0	9	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO PRIMO OPERE EDILI					1:100	A0all	13/11/2017		00OCD009 _ 21 _ 4742 .DWG
043	0	0	O	C	D	0	1	0	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO SECONDO OPERE EDILI					1:100	A0all	13/11/2017		00OCD010 _ 21 _ 4742 .DWG
044	0	0	O	C	D	0	1	1	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO TERZO/SOTTOTETTO OPERE EDILI					1:100	A0all	13/11/2017		00OCD011 _ 21 _ 4742 .DWG
045	0	0	O	C	D	0	1	2	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PIANTA PIANO COPERTURA OPERE EDILI					1:100	A0all	13/11/2017		00OCD012 _ 21 _ 4742 .DWG
046	0	0	O	C	E	0	0	1	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA SEZIONI A-A, B-B E SEZIONE PROSPETTO C-C OPERE EDILI					1:100	A1all	13/11/2017		00OCE001 _ 20 _ 4742 .DWG
047	0	0	O	C	E	0	0	2	2	1	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA SEZIONI PROSPETTO G-G, H-H E SEZIONE I-I OPERE EDILI					1:100	A1all	13/11/2017		00OCE002 _ 21 _ 4742 .DWG
048	0	0	O	C	E	0	0	3	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA SEZIONI PROSPETTO D-D, E-E E SEZIONE F-F OPERE EDILI					1:100	A1all	13/11/2017		00OCE003 _ 20 _ 4742 .DWG
049	0	0	O	C	E	0	0	4	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA PROSPETTO SU VIA ARBOREA/PIAZZA UNIVERSITA' E PROSPETTO SU CORSO MARGHERITA DI SAVOIA OPERE EDILI					1:100	A1all	13/11/2017		00OCE004 _ 20 _ 4742 .DWG
050	0	0	O	C	E	0	0	5	2	0	4	7	4	2	UNIVERSITA' - EX ESTANCO-ZIRULIA					1:100	A1all	13/11/2017		00OCE005 _ 20 _ 4742 .DWG

															UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI																								
															RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA																								
Rev: 5															PROGETTO DEFINITIVO																								
data: 13/11/17															ELENCO E CODIFICA ELABORATI																								
		Codice elaborato																		Titolo																		filename	
n		opera		argom.		doc. e prog.		fase rev.		prot.												scala		form.		data emissione		data ultima rev.											
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																																							
051		0	0	0	C	D	0	1	3	2	0	4	7	4	2	TORRE TONDA E MURA URBANE: PROGETTO DI RESTAURO										1:100	A0all	13/11/2017		000CD013 _ 20 _ 4742 .DWG									
																PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI																							
052		0	0	0	C	D	0	1	4	2	0	4	7	4	2	EDIFICIO VIA ARBOREA: NUOVO ASCENSORE E RIFUNZIONALIZZAZIONE										1:100	A0all	13/11/2017		000CD014 _ 20 _ 4742 .DWG									
																PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI PARTE 1																							
053		0	0	0	C	D	0	1	5	2	0	4	7	4	2	EDIFICIO VIA ARBOREA: NUOVO ASCENSORE E RIFUNZIONALIZZAZIONE										1:100	A0all	13/11/2017		000CD015 _ 20 _ 4742 .DWG									
																PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI PARTE 2																							
054		0	0	0	C	H	0	0	1	2	0	4	7	4	2	RENDERING										-	A1all	13/11/2017		000CH001 _ 20 _ 4742 .DWG									
055		0	0	0	C	C	0	0	1	2	1	4	7	4	2	CAFFETTERIA										1:100	A0	13/11/2017		000CC001 _ 21 _ 4742 .DWG									
056		0	0	0	C	C	0	0	2	2	0	4	7	4	2	FRANGISOLE POSTO ALL'INGRESSO DEL CORTILE INTERNO										1:100	A0	13/11/2017		000CC002 _ 20 _ 4742 .DWG									

										UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA									
Rev: 5										PROGETTO DEFINITIVO									
data: 13/11/17										ELENCO E CODIFICA ELABORATI									
Codice elaborato										Titolo									
n	opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.	prot.					scala	form.	data emissione	data ultima rev.	filename				
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																			
CARTELLA 06 - DEMOLIZIONI - NUOVE COSTRUZIONI																			
ELABORATI GRAFICI																			
057	0	0	D	N	D	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO	1:100	A1all	13/11/2017	00DND001 _ 20 _ 4742 .DWG
058	0	0	D	N	D	0	0	2	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA	1:100	A0all	13/11/2017	00DND002 _ 21 _ 4742 .DWG
059	0	0	D	N	D	0	0	3	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO	1:100	A2	13/11/2017	00DND003 _ 21 _ 4742 .DWG
060	0	0	D	N	D	0	0	4	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO	1:100	A0all	13/11/2017	00DND004 _ 21 _ 4742 .DWG
061	0	0	D	N	D	0	0	5	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO	1:100	A0all	13/11/2017	00DND005 _ 21 _ 4742 .DWG
062	0	0	D	N	D	0	0	6	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERZO/SOTTOTETTO	1:100	A0all	13/11/2017	00DND006 _ 20 _ 4742 .DWG
063	0	0	D	N	D	0	0	7	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO COPERTURA	1:100	A0all	13/11/2017	00DND007 _ 20 _ 4742 .DWG
CARTELLA 07 - PROGETTO STRUTTURE																			
064	0	0	O	S	R	T	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE	-	A4	13/11/2017	00OSRT01 _ 20 _ 4742 .DOC
065	0	0	O	S	R	C	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE DI CALCOLO	-	A4	13/11/2017	00OSRC01 _ 20 _ 4742 .DOC
066	0	0	O	S	R	C	0	2	2	1	4	7	4	2	RELAZIONE DI CALCOLO - EDIFICIO CAFFETTERIA	-	A4	13/11/2017	00OSRC02 _ 21 _ 4742 .DOC
067	0	0	O	S	R	C	0	3	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE DI CALCOLO - NUOVO CENTRO ORIENTAMENTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	-	A4	13/11/2017	00OSRC03 _ 20 _ 4742 .DOC
068	0	0	O	S	R	C	0	4	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE DI CALCOLO - NUOVO CENTRO ORIENTAMENTO VANO ASCENSORE	-	A4	13/11/2017	00OSRC04 _ 20 _ 4742 .DOC
069	0	0	O	S	R	C	0	5	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE DI CALCOLO - STRUTTURE FRANGISOLE	-	A4	13/11/2017	00OSRC05 _ 20 _ 4742 .DOC
CARTELLA 08 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI																			
RELAZIONI																			
070	0	0	I	E	R	T	0	1	2	0	4	7	7	3	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	-	A4	13/11/2017	00IERT01 _ 20 _ 4773 .DOC

															UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA																		
Rev: 5															PROGETTO DEFINITIVO																		
data: 13/11/17															ELENCO E CODIFICA ELABORATI																		
Codice elaborato															Titolo																		
n	opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.	prot.															scala	form.	data emissione	data ultima rev.	filename								
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																																	
CARTELLA 09 - IMPIANTI MECCANICI																																	
RELAZIONI																																	
071	0	0	I	M	R	T	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA										-	A4	13/11/2017		00IMRT01 _ 20 _ 4742 .DOC				
CARTELLA 10 - PRATICA VV.F.																																	
RELAZIONI																																	
072	0	0	V	F	R	G	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO										-	A4	13/11/2017		00VFRG01 _ 20 _ 4742 .DOC				
ELABORATI GRAFICI																																	
073	0	0	V	F	A	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO - PRATICA VV.F.										1:200	A0all	13/11/2017		00VFA001 _ 20 _ 4742 .DWG				
074	0	0	V	F	D	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFD001 _ 20 _ 4742 .DWG				
075	0	0	V	F	D	0	0	2	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA CON SISTEMAZIONE ESTERNA - PRATICA VV.F.										1:100	A0all	13/11/2017		00VFD002 _ 20 _ 4742 .DWG				
076	0	0	V	F	D	0	0	3	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO - PRATICA VV.F.										1:100	A0all	13/11/2017		00VFD003 _ 20 _ 4742 .DWG				
077	0	0	V	F	D	0	0	4	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFD004 _ 20 _ 4742 .DWG				
078	0	0	V	F	D	0	0	5	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFD005 _ 20 _ 4742 .DWG				
079	0	0	V	F	D	0	0	6	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERZO SOTTOTETTO - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFD006 _ 20 _ 4742 .DWG				
080	0	0	V	F	D	0	0	7	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO COPERTURE - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFD007 _ 20 _ 4742 .DWG				
081	0	0	V	F	E	0	0	1	2	0	4	7	4	2	SEZIONI A-A, B-B E SEZIONE PROSPETTO C-C - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFE001 _ 20 _ 4742 .DWG				
082	0	0	V	F	E	0	0	2	2	0	4	7	4	2	SEZIONI PROSPETTO G-G, H-H E SEZIONE I-I - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFE002 _ 20 _ 4742 .DWG				
083	0	0	V	F	E	0	0	3	2	0	4	7	4	2	SEZIONI PROSPETTO D-D, E-E E SEZIONE F-F - PRATICA VV.F.										1:100	A1all	13/11/2017		00VFE003 _ 20 _ 4742 .DWG				

		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA																				
Rev: 5		PROGETTO DEFINITIVO																				
data: 13/11/17		ELENCO E CODIFICA ELABORATI																				
Codice elaborato		Titolo														filename						
n	opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.	prot.							scala	form.	data emissione	data ultima rev.						
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																						
CARTELLA 11 - PRATICA VV.F. - RICHIESTA DI DEROGA																						
RELAZIONI																						
084	0	0	V	F	R	G	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO			-	A4	13/11/2017		00VFRG01 _ 20 _ 4742 .DOC
ELABORATI GRAFICI																						
085	0	0	V	F	A	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO - PRATICA VV.F.			1:200	A0all	13/11/2017		00VFA001 _ 20 _ 4742 .DWG
086	0	0	V	F	D	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO - PRATICA VV.F.			1:100	A1all	13/11/2017		00VFD001 _ 20 _ 4742 .DWG
087	0	0	V	F	D	0	0	2	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA CON SISTEMAZIONE ESTERNA - PRATICA VV.F.			1:100	A1all	13/11/2017		00VFD002 _ 20 _ 4742 .DWG
088	0	0	V	F	D	0	0	3	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO - PRATICA VV.F.			1:100	A1all	13/11/2017		00VFD003 _ 20 _ 4742 .DWG
089	0	0	V	F	D	0	0	4	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO - PRATICA VV.F.			1:100	A1all	13/11/2017		00VFD004 _ 20 _ 4742 .DWG
090	0	0	V	F	D	0	0	5	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO - PRATICA VV.F.			1:100	A1all	13/11/2017		00VFD005 _ 20 _ 4742 .DWG
091	0	0	V	F	D	0	0	6	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERZO SOTTOTETTO - PRATICA VV.F.			1:100	A1all	13/11/2017		00VFD006 _ 20 _ 4742 .DWG
092	0	0	V	F	D	0	0	7	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO COPERTURE - PRATICA VV.F.			1:100	A1all	13/11/2017		00VFD007 _ 20 _ 4742 .DWG

															UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA																			
Rev: 5															PROGETTO DEFINITIVO																			
data: 13/11/17															ELENCO E CODIFICA ELABORATI																			
Codice elaborato															Titolo										scala		form.		data emissione		data ultima rev.		filename	
n	opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.	prot.																												
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																																		
CARTELLA 12 - RICHIESTA PARERE A.S.L.																																		
RELAZIONI																																		
093	0	0	A	S	R	T	0	1	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE TECNICA PRATICA A.S.L. - PROGETTO OPERE ARCHITETTONICHE										-	A4	13/11/2017		00ASRT01 _ 20 _ 4742 .DOC					
094	0	0	A	S	R	T	0	2	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA - IMPIANTI MECCANICI										-	A4	13/11/2017		00ASRT02 _ 20 _ 4742 .DOC					
095	0	0	A	S	R	T	0	3	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE LEGGE 10/91- IMPIANTI MECCANICI										-	A4	13/11/2017		00ASRT03 _ 20 _ 4742 .DOC					
096	0	0	A	S	R	T	0	4	2	0	4	7	4	2	RELAZIONE DI VERIFICA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE										-	A4	13/11/2017		00ASRT04 _ 20 _ 4742 .DOC					
ELABORATI GRAFICI																																		
097	0	0	A	S	A	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO										1:200	A1	13/11/2017		00ASA001 _ 20 _ 4742 .DWG					
098	0	0	A	S	D	0	0	1	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO										1:100	A1all	13/11/2017		00ASD001 _ 20 _ 4742 .DWG					
099	0	0	A	S	D	0	0	2	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA CON SISTEMAZIONE ESTERNA										1:100	A1all	13/11/2017		00ASD002 _ 21 _ 4742 .DWG					
100	0	0	A	S	D	0	0	3	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO										1:100	A1all	13/11/2017		00ASD003 _ 20 _ 4742 .DWG					
101	0	0	A	S	D	0	0	4	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO										1:100	A1all	13/11/2017		00ASD004 _ 21 _ 4742 .DWG					
102	0	0	A	S	D	0	0	5	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO										1:100	A1all	13/11/2017		00ASD005 _ 21 _ 4742 .DWG					
103	0	0	A	S	D	0	0	6	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SOTTOTETTO - TAVOLA SOSTITUITA CON ADEGUAMENTI VERBALE 6.06.2018										1:100	A1all	13/11/2017		00ASD006 _ 20 _ 4742 .DWG					
104	0	0	A	S	D	0	0	7	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO COPERTURA										1:100	A1all	13/11/2017		00ASD007 _ 21 _ 4742 .DWG					
105	0	0	A	S	E	0	0	1	2	0	4	7	4	2	SEZIONI A-A, B-B E SEZIONE PROSPETTO C-C										1:100	A1all	13/11/2017		00ASE001 _ 20 _ 4742 .DWG					
106	0	0	A	S	E	0	0	2	2	1	4	7	4	2	SEZIONI PROSPETTO G-G, H-H E SEZIONE I-I										1:100	A1all	13/11/2017		00ASE002 _ 21 _ 4742 .DWG					
107	0	0	A	S	E	0	0	3	2	0	4	7	4	2	SEZIONI PROSPETTO D-D, E-E E SEZIONE F-F.										1:100	A1all	13/11/2017		00ASE003 _ 20 _ 4742 .DWG					
108	0	0	O	C	D	0	1	4	2	0	4	7	4	2	EDIFICIO VIA ARBOREA: NUOVO ASCENSORE E RIFUNZIONALIZZAZIONE										1:100	A0all	13/11/2017		00OCD014 _ 20 _ 4742 .DWG					
109	0	0	O	C	D	0	1	5	2	0	4	7	4	2	PIANTE - PROSPETTI - SEZIONI PARTE 1										1:100	A0all	13/11/2017		00OCD015 _ 20 _ 4742 .DWG					
															EDIFICIO VIA ARBOREA: NUOVO ASCENSORE E RIFUNZIONALIZZAZIONE																			

										UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZI AMMINISTRAZIONE CENTRALE COMPLESSO PIAZZA UNIVERSITA' EDIFICI UNIVERSITA' EDIFICI PIAZZA UNIVERSITA' - EX ESTANCO - ZIRULIA									
Rev: 5										PROGETTO DEFINITIVO									
data: 13/11/17										ELENCO E CODIFICA ELABORATI									
Codice elaborato										Titolo									
n	opera	argom.	doc. e prog.	fase	rev.	prot.					scala	form.	data emissione	data ultima rev.	filename				
MODELLO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE COME DA RICHIESTA DEL 6.06.208																			
110	0	0	A S H	0	0	1	2	0	4	7	4	2	SCHEMA CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA - IMPIANTI MECCANICI	-	A0	13/11/2017		00ASH001 _ 20 _ 4742 .DWG	
111	0	0	A S D	0	0	8	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO IMPIANTI MECCANICI	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD008 _ 20 _ 4742 .DWG	
112	0	0	A S D	0	0	9	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI MECCANICI	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD009 _ 21 _ 4742 .DWG	
113	0	0	A S D	0	1	0	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO IMPIANTI MECCANICI	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD010 _ 20 _ 4742 .DWG	
114	0	0	A S D	0	1	1	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTI MECCANICI	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD011 _ 21 _ 4742 .DWG	
115	0	0	A S D	0	1	2	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO IMPIANTI MECCANICI	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD012 _ 21 _ 4742 .DWG	
116	0	0	A S D	0	1	3	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERZO SOTTOTETTO IMPIANTI MECCANICI	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD013 _ 20 _ 4742 .DWG	
117	0	0	A S D	0	1	4	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO SEMINTERRATO DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIA, SCARICHI E ANTINCENDIO	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD014 _ 20 _ 4742 .DWG	
118	0	0	A S D	0	1	5	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIA, SCARICHI E ANTINCENDIO	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD015 _ 21 _ 4742 .DWG	
119	0	0	A S D	0	1	6	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO AMMEZZATO DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIA, SCARICHI E ANTINCENDIO	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD016 _ 20 _ 4742 .DWG	
120	0	0	A S D	0	1	7	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIA, SCARICHI E ANTINCENDIO	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD017 _ 21 _ 4742 .DWG	
121	0	0	A S D	0	1	8	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIA, SCARICHI E ANTINCENDIO	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD018 _ 21 _ 4742 .DWG	
122	0	0	A S D	0	1	9	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERZO SOTTOTETTO DISTRIBUZIONE IDRICO-SANITARIA, SCARICHI E ANTINCENDIO	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD019 _ 20 _ 4742 .DWG	
123	0	0	A S D	0	2	0	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERRA TRATTAMENTO ARIA	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD020 _ 21 _ 4742 .DWG	
124	0	0	A S D	0	2	1	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO PRIMO TRATTAMENTO ARIA	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD021 _ 21 _ 4742 .DWG	
125	0	0	A S D	0	2	2	2	1	4	7	4	2	PIANTA PIANO SECONDO TRATTAMENTO ARIA	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD022 _ 21 _ 4742 .DWG	
126	0	0	A S D	0	2	3	2	0	4	7	4	2	PIANTA PIANO TERZO SOTTOTETTO TRATTAMENTO ARIA	1:100	A1all	13/11/2017		00ASD023 _ 20 _ 4742 .DWG	